

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
Управление на территории деятельности и профилактической работы  
Отделение по Ленинскому району территориального отдела  
на территории деятельности и профилактической работы № 1  
656050, г. Барнаул, ул. Юрния, 221, тел. 40-21-33, факс 10-20-79,  
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

г. Барнаул

«18» января 2019 г.

«19» час. и 30 мин.

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 1

По адресу адресим: г. Барнаул, ул. Антона Петрова 252

На основании Распоряжения (приказа) № 1 от «09» января 2019 г.

была проведена плановая выездная проверка и оповещены

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207 «Русеск» комбинированного вида на территории, не являясь помещением; Противопожарные объекты защиты. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207 «Русеск» комбинированного вида

Дата и время проведения проверки

14.01.2019 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

18.01.2019 с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

Цель проверки: проверка соблюдения требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями на нескольких объектах

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня 2 час. 0 мин.

Адрес: отделение 1, Отделением по Ленинскому району ЮО ИД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий Скобелева Ольга Владимировна «09» января 2019 г. в 09 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки  
не требуется

Чин(ца), проводившее проверку: Дроздов Юрий Владимирович старший инспектор отделения по Ленинскому району ЮО ИД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

При проведении проверки отсутствовали Заведующий Скобелева Ольга Владимировна

По ходе проведения проверки

выявлены нарушения требований (или требований), установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Двери эвакуационных выходов из групп (№№ 9 и 8, 10 и 11) при одновременном открывании в лестничные клетки блокируются друг друга (п.п «б», п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ответственное лицо - );

- Ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу (п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ответственное лицо - );

- Не все твердые, отделяющие лестничные клетки от смежных помещений оборудованы устройствами для самонакрывания с уплотнением в притворе (п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ответственное лицо - );

- Подушки на хранении ковровых дорожек возле эвакуационного выхода в тамбурном помещении (кабинет бухгалтерии п. 4 п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ответственное лицо - );

- В помещении для хранения белья (склад мастелящих) осуществляется хранение материалов на расстоянии менее 0,5 м. от световых панелей (п. 1 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390,

ответственные лица - ):

Двери складских помещений (музыкального инвентаря и белья) имеют предел огнестойкости менее 0,6 ч (ч. 4 ст. 4 ФЗ от 12.07.2018 г. № 112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-84\*, ответственное лицо - ):

В распределительной электрические светильники эксплуатируются без защитных колпачков (п. 1.4.11 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ответственное лицо - )

Имеется инструкция «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена проверка по эксплуатации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Внесены в Журнал учета проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля.

\_\_\_\_\_

Журнал учета проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в

\_\_\_\_\_

Прилагаемые к акту документы:

( Предупреждение об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предупреждению угрозы возникновения пожара № 111 от 18 января 2019 г.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Скопировать проверку ознакомления, копию акта со всеми приложениями подлинник:

\_\_\_\_\_

Пометла об отказе от аккомпания с актом проверки:

Г. и ф. телефон ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219